


Kurzbericht Einbruchhemmung

Nr. 45-106/14

- | | |
|--|---|
| 1. Auftraggeber und Hersteller | Dextüra Innentürsysteme GmbH
D-46395 Bocholt |
| 2. Bezeichnung des Prüfgegenstandes | Einbruchhemmendes Türelement RC3 |
| 3. Prüfauftrag | Prüfung nach DIN EN 1627-1630:2011-09,
RC 3 |
| 4. Prüfergebnis | Der Prüfgegenstand (Nr. 2) entspricht den
Anforderungen des Prüfauftrages (Nr. 3).
Einzelheiten der Prüfung, siehe Anlage. |
| 5. Datum der Prüfung | 02. Dezember 2014 |
| 6. Ort der Prüfung | PIV
Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert |
| 7. Datum des Kurzberichtes | 24. September 2015 |
| 8. Umfang des Kurzberichtes | 1 Seite Deckblatt plus
3 Seiten Anlagen
sowie Montageanleitung |
| 9. Zusatzbedingungen zu diesem Kurzbericht | <ol style="list-style-type: none">1. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen2. Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den
geprüften Prüfgegenstand (Nr. 2)3. Dieser Kurzbericht darf nicht verändert und nur als
Ganzes veröffentlicht werden.
Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.4. Die Gültigkeit des Kurzberichtes gilt solange, wie sich
die Prüfungsgrundlage und/oder das geprüfte Produkt
nicht ändern. |

10. Unterschrift


S. Holz, gepr. Techniker
Stellv. Institutsleiter




O. Lechte
Prüftechnik

Kurzbericht Nr.: 45-106/14
Firma: Dextura Innentürsysteme GmbH
Seite 2 von 4

der Antragsteller	Dextura Innentürsysteme GmbH D-46395 Bocholt
hat bei der Prüfstelle	PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert Wallstr. 41 D-42551 Velbert
mit dem Türelement	Einbruchhemmendes Türelement RC3
in der Ausführung	1-flg. Drehtür einwärts öffnend
Schließzustand	verschlossen und verriegelt (alle Riegel im Eingriff)
aus dem Werkstoff Flügel	Holzverbundmaterialien
Zarge / Rahmen Zargenausführung	MDF- und Spanplattenwerkstoff Wandumfassungszarge

die Anforderungen der DIN EN 1627 in der Klasse RC 3 am 02. Dezember 2015 bestanden.
Er ist berechtigt, dieses Türelement wie folgt zu kennzeichnen:

Tür DIN EN 1627 RC 3

Die Kennzeichnung soll dauerhaft durch ein Schild im Falzbereich erfolgen.
Das Kennzeichnungsschild muss - bei geöffneter Tür- leicht lesbar sein und muss folgende Angaben enthalten:

- a) Tür DIN EN 1627 RC 3
- b) Produktbezeichnung
- c) Hersteller
- d) PZ-Nr., Datum
- e) Prüfstelle Velbert
- f) gegebenenfalls Hinweis auf Zertifizierungsstellen nach DIN 45011
- g) gegebenenfalls Hinweis auf Überwachung
- h) Herstellungsjahr

Als Bestandteil dieses Kurzberichtes gelten die folgenden Informationen über das von uns geprüfte Türelement:

Die Prüfergebnisse gelten grundsätzlich nur für die Maße des geprüften Probekörpers mit der Türflügelgröße

in der Breite	: 985 mm
in der Höhe	: 2110 mm

Kurzbericht Nr.: 45-106/14
Firma: Dextura Innentürsysteme GmbH
Seite 3 von 4

Weitere Flügelgrößen sind ohne gutachtliche Stellungnahme des Prüfinstitutes zulässig:
in der Breite +10% / -20%
in der Höhe +10% / -20%

Die Anzahl der Verriegelungspunkte darf nur dann verringert werden, wenn die Abstände zwischen den Verriegelungspunkten nicht größer als bei der geprüften Größe sind.

Eine Übertragung der Prüfergebnisse auf andere Größen ist nur mit einer gutachtlichen Stellungnahme des Prüfinstitutes möglich.

Dabei dürfen nicht überschritten werden:
- die maximale Tragfähigkeit der verwendeten Bänder.

Der Türspalt beträgt	6 mm +/- 2 mm untere Querseite
	3 mm +/- 1 mm obere Querseite
	3 mm +/- 1 mm schlossseitig
	3 mm +/- 1 mm bandseitig

Die Angriffsseite ist die	Schließseite / Schließfläche nach DIN 107 (ist Bandgegenseite)
---------------------------	---

Die verwendeten Beschläge wie

die Bänder	VX 7939/160 S WK MSTs
der Firma	SIMONSWERK GmbH
Anzahl	2 Stück

die Bandseitensicherung	Türsicherung Nr. 206/207
der Firma	SIMONSWERK GmbH
Anzahl	1 Stück mittig zwischen den Bändern

das Schließblech	ZSB Schließblech 1SB9401.H20
für Hauptschloss	Schulte Schlagbaum AG
der Firma	

Alternativ

Schließblech für Hauptschloss	Befestigungsplatte inkl. Winkelschließblech und E-Öffner S-1265
Firma	Assa Abloy Sicherheitstechnik GmbH

das Schließblech	ZSB Schließblech 1SB9401.MS20
für Nebenschloss	Schulte Schlagbaum AG
der Firma	
Anzahl	2 Stück

Kurzbericht Nr.: 45-106/14
Firma: Dextūra Innentürsysteme GmbH
Seite 4 von 4

die Mehrfachverriegelung
Hauptschloss
der Firma

Fuhr Multisafe 855 WE
CARL FUHR GmbH & Co. KG

Nebenschloss
der Firma
Anzahl / Ausführung

Typ 3
CARL FUHR GmbH & Co. KG
2 Stück / Hakenriegel

dürfen durch andere Beschläge nicht ohne Neuprüfung oder gutachtliche Stellungnahme ausgetauscht werden.

Zugelassener Schutzbeschlag und Profilzylinder:

In der Klasse RC 3 muss mindestens ein Schutzbeschlag nach DIN 18257-ES2-ZA oder EN 1906, Klasse 3 mit ZA in Verbindung mit einem Profilzylinder nach DIN 18252-21, 31, 71-BS oder EN 1303, Angriffswiderstandsklasse 1 mit Bohrschutz eingesetzt werden.

Alternativ:

In der Klasse RC 3 muss mindestens ein Schutzbeschlag nach DIN 18257-ES2 oder EN 1906, Klasse 3 ohne ZA in Verbindung mit einem Profilzylinder nach DIN 18252-21, 31, 71-BZ oder EN 1303, Angriffswiderstandsklasse 1 mit Bohr- und Ziehschutz eingesetzt werden.

Schutzbeschlag und Profilzylinder müssen zertifiziert sein und unterliegen der Überwachung. Sie dürfen durch Beschläge anderer Hersteller mit gleicher DIN Klassifizierung ausgetauscht werden, wenn diese auch zertifiziert und überwacht sind.

Dieser Kurzbericht darf solange verwendet werden, wie - diese Norm DIN EN 1627 und - die geprüfte Bauart dieses Türelementes nicht verändert wurden.

42551 Velbert, den 24. September 2015