



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rollläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

KURZBERICHT NR. 15/12-A531-K1

Version 1.de

Messung der Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2 : 2010 von Bauteilen im Prüfstand und Bewertung der Messergebnisse nach DIN EN ISO 717-1 : 2013-06

Antragsteller Dextūra Innentürsysteme GmbH
Benzstrasse 17
46395 Bocholt

Bauart Einflügelige Innentüren in Verbundbauweise aus Holz und Holzwerkstoffen, überfälzt, 51mm Türblatt mit Einlage als Sandwich, Deckplatten HDF mit/ohne Alueinlage, Decklage lackiert oder beschichtet; Zarge aus Massivholz und/oder Holzwerkstoffen, ein- und zweiteilige Stahlzargen, sowie Stahleckzargen.

Produktbezeichnung Dextūra Türelement RC3-42

Maße Türblatt b x h = 735 mm x 1985 mm bis 1235 mm x 2985 mm, Dicke Türblatt d = 51mm,

Dichtungen mind. 2 dreiseitig umlaufende Dichtungen (eine im Überschlag des Türblattes, eine in der Zarge), mind. eine absenkable Bodendichtung.

Beschläge mindestens zwei Bänder, mindestens ein Einsteckschloss;
ab einer Höhe > 2485 mm drittes Band erforderlich;
ab einer Höhe > 2360 mm nur mit Mehrfachverriegelungen möglich;

Prüfbericht Prüfbericht Nr. 15/12-A531-B1 vom 14.07.2016

Messung Nr. 15/12-A531-P4-M2

Ergebnis Bewertetes Schalldämm-Maß $R_w (= R_{w,P})$



$R_w (C; C_{tr}) \geq 42 (-1; -5) \text{ dB}$

Gültigkeit

Laufzeit der o.g. Prüf- und Klassifizierungsnormen

Dipl.-Ing. Matthias Demmel
Prüfstellenleiter



Stephanskirchen
14.07.2016

M.Eng. Dipl.-Ing.(FH) Andreas Wastlhuber
Sachbearbeiter

